

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50691200 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN25WYJP 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Langfang IN-Power Electric Co., Ltd.
No,68 Lotus Rd,Economic & Technical
Development Zone
Langfang,
065001 Hebei
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Langfang IN-Power Electric Co., Ltd.
No,68 Lotus Rd,Economic & Technical
Development Zone
Langfang,
065001 Hebei
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

IEC 61439-1:2011
IEC 61439-2:2011
EN 61439-1:2011
EN 61439-2:2011


Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Electronic Switch
Product: (Static transfer switch cabinet)
Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten: Refer to the next page(s)
Technical Data: ANLAGE (Appendix): 1.0

Gültig ab: 2025-08-28

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum: 2025-08-28

Date of issue:


Zhao Xinhua



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50691200 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN25WYJP 001

Produkt *Product:* Electronic Switch
(Static transfer switch cabinet)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

 1) INPSTSZ-500/0.4-OS , 2) INPSTSZ-800/0.4-OS ,
 3) INPSTSZ-1000/0.4-OS , 4) INPSTSZ-1250/0.4-OS

Grid side:

Nominal AC voltage [Va.c.]	: 3L/N/PE, 400/230
AC voltage tolerance	: -15% to +15%
Max. AC Input Current [A]	: 1)722, 2)1155, 3)1443, 4)1804
Nominal frequency [Hz]	: 50/60
Rated AC Input active Power [kW]	: 1)500, 2)800, 3)1000, 4)1250
Rated AC Input apparent Power [kVA]	: 1)500, 2)800, 3)1000, 4)1250
Overvoltage Category (OVC)	: III

Load side:

Nominal AC voltage [Va.c.]	: 3L/N/PE, 400/230
AC voltage tolerance	: -15% to +15%
Max. AC Output Current [A]	: 1)361, 2)577.5, 3)721.5, 4)902
Nominal frequency [Hz]	: 50/60
Rated AC Output active Power [kW]	: 1)250, 2)400, 3)500, 4)625
Rated AC Output apparent Power [kVA]	: 1)250, 2)400, 3)500, 4)625
Overvoltage Category (OVC)	: III

PCS side:

Nominal AC voltage [Va.c.]	: 3L/N/PE, 400/230
AC voltage tolerance	: -15% to +15%
Max. AC Input/Output Current [A]	: 1)361, 2)577.5, 3)721.5, 4)902
Nominal frequency [Hz]	: 50/60
Rated AC Input/Output active Power [kW]	: 1)250, 2)400, 3)500, 4)625
Rated AC Input/Output apparent Power [kVA]	: 1)250, 2)400, 3)500, 4)625
Overvoltage Category (OVC)	: II

For whole product :

Protective Class	: Class I
Ingress Protection (IP)	: IP55
Pollution Degree (PD)	: PD3 (outside), PD2 (inside)
IK Code	: IK10
Altitude[m]	: 4000 max.
Operating ambient Temperature [°C]	: -30 to 60 (>45 derating)

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50691200 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN25WYJP 001

Produkt *Product:*

Electronic Switch
(Static transfer switch cabinet)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Remark(s)

:

The installation has to be carried out according to the installation instruction specified by the manufacturer. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally.

